

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-UA.ПБ68.В.01707

ЗАЯВИТЕЛЬ

ПРАО «Термолайф».  
Адрес: 61071, УКРАИНА, город Харьков, Карачевское шоссе, 44.  
Телефон: +380577841919, факс: +380577841919.

№ 0001665

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ПРАО «Термолайф».  
Адрес: 61071, УКРАИНА, город Харьков, Карачевское шоссе, 44.  
Телефон: +380577841919, факс: +380577841919.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты минераловатные теплозвукоизоляционные, облицованные стеклохолстом, общей толщиной от 50 до 200 мм, плотностью 60 кг/м<sup>3</sup>, 80 кг/м<sup>3</sup>, 100 кг/м<sup>3</sup>, марок: ТЛ Эко Вент Фасад СХ, ТЛ Вент Фасад СХ, ТЛ Вент Фасад В СХ, выпускаемые по ТУ У В.2.7-23.9-34015182-002:2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 6200

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

6806

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ). Приложение, таблица 3, 27. ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» п. 6, метод 1. Негорючий материал (НГ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ0.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-828/07-2015 от 14.07.2015 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.UA.001.ОС.04.00747 от 30.03.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НРС.001.ОС.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

14.07.2015

по

13.07.2018

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

А.А. Григорьев

инициалы, фамилия

Е.А. Антонова

инициалы, фамилия

